

СВЕДЕНИЯ
об общем количестве проведенных исследований
на сбросе очищенных сточных вод
и количестве выявленных несоответствий санитарным нормам
за 2012 год КОС г.Кингисепп

| № п/п | Показатели | Общее количество исследований | Количество несоответствий санитарным нормам |
|-------|---------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Взвешенные вещества | 36 | нет |
| 2 | БПК ₅ | 36 | 4 |
| 3 | Аммоний-ион | 36 | 36 |
| 4 | Нитрит-ион | 36 | 28 |
| 5 | Фосфат-ион (по Р) | 36 | 36 |
| 6 | Нефтепродукты | 12 | нет |
| 7 | ОКБ | 96 | 3 |
| 8 | ТКБ | 96 | 3 |
| 9 | Колифаги | 12 | нет |

Исп. начальник лаборатории
Верещагина Л.Б.

