

СВЕДЕНИЯ
об общем количестве проведенных исследований
на сбросе очищенных сточных вод
и количестве выявленных несоответствий санитарным нормам
за 2012 год ОС д.Большое Куземкино

№ п/п	Показатели	Общее количество исследований	Количество несоответствий санитарным нормам
1	Взвешенные вещества	12	6
2	БПК ₅	12	6
3	Аммоний-ион	12	12
4	Нитрит-ион	12	8
5	Фосфат-ион (по Р)	12	12
6	Нефтепродукты	12	1
7	ОКБ	4	2
8	ТКБ	4	1
9	Колифаги	4	нет

Исп. начальник лаборатории
Верещагина Л.Б.

